



URZĄD GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI

Nr postępowania ZP.271.1.2016, nr ogłoszenia o zamówieniu 2746 2016 z dnia 05.01.2016r

Pruszcz Gdański 11.01.2016r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO ZAPISÓW SIWZ

dotyczy: postępowania przetargowego na przebudowę nawierzchni drogi gminnej ul. Jesionowej w miejscowości Bystra

Zamawiający informuje o wpłynięciu następujących wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ, na które udziela stosownych wyjaśnień.

Pytania:


1. Po zdemontowaniu płyt żelbetowych ażurowych z nawierzchni istniejącej trzeba je wbudować na nowo istniejącą drogę oddaloną do 10km od przebudowy z nr ogłoszenia 2746. Czyli 180m² płyt z odzyski wbudować , a jeśli nie odzyskamy tyle przykładowo 100m² co z resztą. Czy trzeba dokupić , czy Państwo nam dacie do 180m².
Płyty na nawierzchni mogą być popękane , kruche i mogą nie nadawać się do ponownego wbudowania w 100% jak Państwo sobie zakładacie .
2. Przyjmują Państwo mechaniczne wykonanie koryta na czalej szerokości jezdni gł 20 cm wychodzi 90m³.
Czy odjeli Państwo gr. płyty bo widze że tak czyli 45m³
Czyli koryto będzie na 5 cm nie na 20 cm .Jeżeli nie to obniżymy niweletę o 10 cm

Odpowiedzi:

1. Zamawiający zakłada, że podczas prac zostanie rozebrane 225m² płyt ażurowych, z czego 180m² nadających się do dalszego wbudowania i taką ilość należy przyjąć do wyceny. Zamawiający przewidział, że nie wszystkie płyty z rozbiórki będą mogły być wykorzystane do dalszego użytku, dlatego też przyjęte zostało 80% tj. 180m², co wynika z przedmiaru i opisu przedmiotu zamówienia.
2. Zamawiający informuje, iż do wyceny należy przyjąć korytowanie na głębokość 20cm odnosząc się do środka istniejącej nawierzchni gruntowej pomiędzy śladem z płyt ażurowych. Po ich rozbiórce ilość urobku z korytowania będzie wynosić około 45m³.

Powyższe wyjaśnienia Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić przy sporządzeniu oferty.
Niniejsze pismo stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Z poważaniem,

z up. WÓJTA

Andrzej Bożyk
Zastępca Wójta