



URZĄD GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI

Nr postępowania ZP.271.5.2016, nr ogłoszenia o zamówieniu 6017 – 2016 z dnia 18.01.2016r

Pruszcz Gdański 25.01.2016r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WRAZ ZE ZMIANĄ ZAPISÓW SIWZ

dotyczy: postępowania przetargowego na budowę ul. Wesołej w Straszynie

Zamawiający informuje o wpłynięciu następujących wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ, na które udziela stosownych wyjaśnień.

Pytanie 1

Prosimy o wyjaśnienie, czy Wykonawca ma uwzględniać w ofercie pielęgnację zieleni? Jeżeli tak, prosimy o wskazanie w jakim okresie.

Odp. W ofercie nie należy uwzględniać pielęgnacji zieleni.

Pytanie 2

Prosimy o wyjaśnienie, czy wymóg Zamawiającego dotyczący posiadania przez Wykonawcę ubezpieczenia budowy od szkód i zdarzeń nagłych, losowych (zgodnie z §7 ust. 3 umowy) jest jednoznaczny z wymogiem posiadania polisy ubezpieczeniowej dotyczącej wszystkich ryzyk budowlano-montażowych (tj. all-risks)?

Odp. Zamawiający nie wymaga aby polisa ubezpieczeniowa, o której mowa w §7 ust. 3 projektu umowy dotyczyła wszystkich ryzyk budowlano-montażowych tzw. all-risks.

Pytanie 3

Prosimy o informację na temat warunków gruntowo-wodnych obszaru inwestycji.

Odp. Warunki gruntowo wodne opisane są w projekcie wykonawczym branży drogowej, a lokalizacja otworów jest zamieszczona na profilu podłużnym branży drogowej.

Pytanie 4

Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z przedmiarem robót, wszystkie rozebrane płyty betonowe nadają się do ponownego wbudowania w odl. 10 km. Czy w przypadku, gdy nie wszystkie płyty będą się nadawać, Wykonawca ma obowiązek uzupełnić je nowymi?

Odp.

Tak, zgodnie z przedmiarem, wszystkie rozebrane płyty należy ponownie wbudować w odl. do 10 km. W przypadku braku możliwości wbudowania części płyt (np. ze względu na zły stan techniczny) nie ma obowiązku uzupełniania ich nowymi.

Pytanie 5

Ze względu na ryczałtowy charakter wynagrodzenia zwracamy się do Zamawiającego, o zamieszczenie na stronie internetowej pełnej dokumentacji projektowej. W projekcie wykonawczym branży drogowej brakuje planu sytuacyjnego. Dodatkowo Zamawiający nie zamieścił na stronie żadnych uzgodnień (które są niezbędne dla prawidłowej wyceny).

Odp. Zamawiający zamieszcza uzgodnienia oraz plan sytuacyjny.

Pytanie 6

Prosimy o potwierdzenie, że zamówienie nie obejmuje przybudowy istniejących ogrodzeń posesji przylegających do przebudowywanej ulicy.

Odp. Zamówienie nie obejmuje przebudowy ogrodzeń.

Pytanie 7

Prosimy o potwierdzenie, że zamówienie nie obejmuje wycinek drzew i krzewów

Odp. Zamówienie nie obejmuje wycinek drzew i krzewów.

Pytanie 8

Czy istnieje możliwość pozyskania edytowalnej wersji przedmiaru celem sporządzenia wyceny ofertowej w programie NORMA ?



URZĄD GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI

Nr postępowania ZP.271.5.2016, nr ogłoszenia o zamówieniu 6017 – 2016 z dnia 18.01.2016r

Odp. Zamawiający nie dysponuje edytowalną wersją przedmiaru.

Pytanie 9

Zgodnie z konstrukcją drogi Wesolej należy wykonać wzmocnienie podłoża geosiatką w przedmiarze brakuje warstwy z geosiatki. Czy należy uwzględnić ową warstwę.

Odp. Tak. W wycenie należy uwzględnić geosiatkę.

Pytanie 10

W ramach inf. dot war. gruntowych Projekt wykonawczy branży drogowej grunt miejscowy nie nadaje się do robót zasypowych. Przedmiar robót nie przewiduje wymiany gruntu. Przyjęcie zasypu z gruntu dowiezonego lub ukopu wpływa istotnie na koszt inwestycji.

Odp. Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z projektem. Jeżeli grunt z wykopów nie będzie nadawał do wykonania nasypów należy je wykonać z gruntu dowiezonego.

Pytanie 11

Czy w ist. studni D5 pozostawiono przejście na włączenie kanalizacji od strony studni D4

Odp. Nie pozostawiono.

Pytanie 12

W dokumentacji mowa jest o kostce granitowej ciemnej! - prosimy o wyjaśnienie czy jest to kostka szara czy czarna. Czarna kostka jest kilkukrotnie droższa od szarej.

Odp. Jest to kostka szara.

Pytanie 13

Na planie sytuacyjnym nie pokazano istniejącego uzbrojenia terenu.

Odp. Istniejące uzbrojenie pokazano na planach np. w projekcie wykonawczym branży sanitarnej.

W związku z zamieszczeniem na stronie internetowej niekompletnej dokumentacji technicznej (uzgodnienia i plan sytuacyjny), Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, wprowadza następujące zmiany do zapisów SIWZ:

1. W rozdziale X ust. 1 SIWZ – zmienia się termin składania ofert z „02.02.2016r do godz. 11.00” na „09.02.2016r do godz. 11.00”
2. W rozdziale X ust. 2 SIWZ – zmienia się termin otwarcia ofert z „02.02.2016r do godz. 11.15” na „09.02.2016r do godz. 11.15”

Powyższe wyjaśnienia Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić przy sporządzeniu oferty. Niniejsze pismo stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Z poważaniem,


WÓJT
Magdalena Kołodziejczak