



# URZĄD GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI

Nr postępowania ZP.271.6.2016, nr ogłoszenia o zamówieniu 8021 - 2016 z dnia 21.01.2016r

Pruszcz Gdański 29.01.2016r.

## ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO ZAPISÓW SIWZ

### dotyczy: postępowania przetargowego na budowę ul. Kryształowej w Wiślince

Zamawiający informuje o wpłynięciu następujących wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ, na które udziela stosownych wyjaśnień.

#### **Pytanie 1**


Opis przedmiotu zamówienia SIWZ mówi o tym, że w zakres budowy ul. Kryształowej wchodzi wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego grubości 10 cm. Niestety w projekcie żadna konstrukcja nie zawiera takiej warstwy. Proszę o określenie konstrukcji nawierzchni, zawierającej tę warstwę.

#### **Odp.**

Podbudowa z kruszywa naturalnego jest to warstwa pod płyty betonowe z rozbiórki. Konstrukcję drogi i zjazdów należy wycenić zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i przekrojami konstrukcyjnymi (nieprawidłowe dane w przedmiarze).

Powyższe wyjaśnienia Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić przy sporządzeniu oferty. Niniejsze pismo stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Z poważaniem,

  
z up. WÓJTA  
Andrzej Bożyk  
Zastępca Wójta