



URZĄD GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI

Nr postępowania ZP.271.19.2016, nr ogłoszenia o zamówieniu 85126 – 2016 z dnia 12.04.2016r

Pruszcz Gdański 22.04.2016r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO ZAPISÓW SIWZ

dotyczy: postępowania przetargowego na budowę ulic Kościelnej, Tulipanowej i Łąkowej w Rotmance

Zamawiający informuje o wpłynięciu następujących wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ, na które udziela stosownych wyjaśnień.

Pytanie 1

W przedmiarze robót i dokumentacji technicznej rury do wykonania kanalizacji deszczowej są podane jako rury strukturalne 3 warstwowe SN 8 z PP (polipropylen), natomiast w SIWZ w Rozdziale III Opis przedmiotu Zamówienia jest napisane że kolektor deszczowy należy wykonać z rur PVC. Proszę o jasne określenie rodzaju rur.

Odp.

Do wyceny należy przyjąć zgodnie z opisem zamówienia - rury lite PVC SN8.

Powyższe wyjaśnienia Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić przy sporządzeniu oferty. Niniejsze pismo stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Z poważaniem,

z up. WÓJTA

Andrzej Bożyk
Zastępca Wójta