



# URZĄD GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI

Nr postępowania ZP.271.22.2016 nr ogłoszenia o zamówieniu 91296 - 2016 z dnia 15.04.2016r.

Pruszcz Gdański 02.05.2016r.

## ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO ZAPISÓW SIWZ

**dotyczy: postępowania przetargowego na budowę parkingu przy ul. Pocztowej w Straszynie**

### **Pytanie:**

Kanalizacja deszczowa – parking przy ul. Pocztowej – odcinek od studni S1 do studni S6 nie jest wpięty do istniejącej kanalizacji deszczowej.


Czy należy go włączyć do istniejącej kanalizacji deszczowej?

### **Odpowiedź:**

Kanalizację deszczową na przedmiotowym zadaniu należy wykonać wg projektu budowy parkingu (studnia S1 – studnia S6 wraz z wpustami) oraz wg fragmentu projektu budowy przedszkola (studnia S1 – studnia S4 wraz z separatorem oraz skrzynkami rozsączającymi 128 szt.)

Niniejsze pismo stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Z poważaniem,

z up. WÓJTA  
  
Andrzej Bożyk  
Zastępca Wójta