



URZĄD GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI

Nr postępowania ZP.271.45.2017, nr ogłoszenia o zamówieniu 573725-N-2017 z dnia 21.08.2017r

Pruszcz Gdański 11.09.2017r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO ZAPISÓW SIWZ

dotyczy: postępowania przetargowego na budowę budynku administracyjnego Urzędu Gminy w Juszkowie

Zamawiający informuje o wpłynięciu następujących wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ, na które udziela stosownych wyjaśnień.

Pytanie: Proszę o sprecyzowanie typu opraw awaryjnych. Wg. zestawienia oprawy są w wersji AT (Autotest) natomiast w opisie jest to centralny monitoring. Którą z wersji przyjąć do wyceny.

Odp. Do wyceny należy zastosować system centralnego monitoringu.

Powyższe wyjaśnienia Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić przy sporządzeniu oferty.
Niniejsze pismo stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Z poważaniem,

z up. WÓJTA

Daniel Kulkowski
Zastępca Wójta